

# NOTFALLPLAN



- Ausfall Betriebsleiter -

**Betrieb:** \_\_\_\_\_

**VVVO:** \_\_\_\_\_

## Verantwortliche Person für die Betreuung des Tierbestandes:

Name: \_\_\_\_\_

Telefon-Nr.: \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner:** Stellvertreter bzw. eine Person die über die wichtigen Abläufe und Informationen für die Versorgung der Tiere informiert ist. (z.B. Familienmitglied, Mitarbeiter, o.ä. )

Name: \_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_

Telefon-Nr.: \_\_\_\_\_

## 1) zuständige Personen und weitere Kontakte

### Hoftierarzt

Name: \_\_\_\_\_

Telefon-Nr. : \_\_\_\_\_

**2) Ansprechpartner für weitere Auskünfte** (Futtermittelbezug, Techniker, Zugänge Datenbank usw.) sind im **QS-Ordner und Punkt 2 betriebliche Kontaktadressen** zu finden.

### Alternativ:

Krisenkoordinator ANW-Agrarmanagement Nord-West eG

Stefan Busse:

Tel.: 04474/895 744

Mobil: 0163/3636281

Vertretung Ralf Martens

Tel.: 04474/895 741

Mobil: 0163/3636115

# NOTFALLPLAN



## - Lüftungs-/Stromausfall –

**Betrieb:** \_\_\_\_\_

**VVVO:** \_\_\_\_\_

- 1) **Alarmhorn ausschalten / Alarm quittieren**
  - Siehe Klimaregler (Ort): \_\_\_\_\_
- 2) **Lokalisieren in welchem Abteil die Lüftung ausgefallen ist**
- 3) **Tierkontrolle in den betroffenen Abteilen, Luftqualität, Temperatur (wie viel Zeit habe ich)**
  - a) **Ich habe keine Zeit (Tiere sind schon schwer beeinträchtigt)**
    - Stellklappen, Fenster und Türen öffnen (zur Not Fenster von innen nach außen einschlagen)

### Ist Notstrom erforderlich:

- ✓ Notstromaggregat + Zubehör (Ort):
- ✓ Inbetriebnahme des Aggregat

### Kein Notstromaggregat vorhanden:

- ✓ alle Möglichkeiten der Belüftung öffnen (Fenster, Türen, etc.)
- ✓ wenn möglich Stellklappen in den Abluftkaminen manuell auf 100% stellen
- ✓ Wasserversorgung der Tiere sicherstellen
- ✓ wenn möglich Umstellen auf öffentliches Netz
- ✓ bei Bedarf Tiere manuell mit Wasser und Futter versorgen

- Im Notfall Druckentlüftung bei der Feuerwehr (112) anfordern, um schnell Luft in den Stall zu bekommen.

### b) Ich habe etwas Zeit (Ermittlung und Behebung des techn. Problems)

- Stromausfall, Regler defekt, Ventilator defekt, Zu- oder Abluftöffnungen etc.
- ggf. Hilfe vom Fachmann oder Krisenkoordinator ANW – Agrarmanagement Nord-West eG\*

### 4) Funktionskontrolle

Krisenkoordinator ANW-Agrarmanagement Nord-West eG

Stefan Busse:

Tel.: 04474/895 744

Mobil: 0163/3636281

Vertretung Ralf Martens:

Tel.: 04474/895 741

Mobil: 0163/3636115